

Акт № 290

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №40
Приморского района Санкт-Петербурга
ГБОУ Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт):

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание **4** этажа, **7 536,20** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **12 116,00** кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 83**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **80.21 образовательная**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг):

Образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического и естественного профилем

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **802 чел.**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **все категории инвалидов рассматриваются только для посещения**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБОУ Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга

Даргис Любовь Федоровна с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация инвалидов, ветеранов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович действующий на основании доверенности №18/04-2, от 11 апреля 2017 составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): **нет**

поручни: **нет**

пандусы, роллопандусы: **нет**

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): **нет**

мобильные лестничные подъемники: **нет**

раздвижные двери: **нет**

доступные входные группы: **да, соответствуют О, К, С, Г, У**

кнопка вызова: **да, соответствует О, К, С, Г, У**

доступные санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует К, О, С, Г, У**

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок:

да, соответствует К, О, С, Г, У

надлежащее размещение оборудования и носителей информации:

да, частично соответствует К, О, С, Г, У

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: **нет**

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объект не доступен для инвалидов передвигающихся на кресле коляске до его реконструкции или капитального ремонта, объект не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресам:

ГБОУ школа-интернат №13 Приморского района ул. Торжковская д.30

Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации:

Сайт: <http://school13.spb.ru/>

ГБСКОУ школа №657 Приморского района Комендантский проспект, дом 29

Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации:

Сайт:<https://www.shkola657.ru/>

ГБОУ школа № 59 Приморского района Байконурская улица, дом 25, литера А.

Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации:

Сайт:<http://www.school-59spb.ru/>

ГКСУКУ СОШ № 1(закрытого типа) Приморского района ул. Аккуратова д. 11

Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации:

Сайт: <http://www.sshc1.ru/index.php/obrsv/2-uncategorised/1-o-shkole>

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197372, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 22, корпус 3, литер А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	К,О,С,Г,У	Территория прилегающая к объекту огорожена.Достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске. Перед входом на территорию расположена входная калитка, рядом с калиткой установлена кнопка вызова ответственного за сопровождение сотрудника оказания помощи для предоставления услуг на объекте. Пути перемещения к главному входу доступны.	Приказ №115-д от 18.04.2016
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом от 08.04.2016 г. № 70 назначены сотрудники учреждения, для сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске, от входных ворот по территории к главному входу, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 10.02.2016г.) Провёл зам.директора по АХР Бабино О.В.	Приказ №115-д от 18.04.2016

2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Входной узел частично доступен для инвалидов. Перед входом есть кнопка вызова ответственного за сопровождение инвалидов на объекте, оказания помощи для предоставления услуг.	
2.2.	К	Для инвалидов на кресле-коляске установлены наружные стационарные аппарели	
2.3	К,О,С,Г,У	Наружный лестничный марш не адаптирован для инвалидов по зрению. Преодоление подъема инвалида на коляске по аппаратам, лестничного марша, перепад высот на входной зоне и сопровождение МГН и инвалидов, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №115-д от 18.04.2016
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы, внутренние лестницы, дверные проёмы доступны. Перемещение МГН и инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников (по требованию)	
3.2	С	Стеклянные полотна дверей внутри здания имеют контрастную маркировку. Тотально слепым требуется сопровождение.	
3.3	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №115-д от 18.04.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания	
4.2	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №115-д от 18.04.2016
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Общий сан.узел расположен на 1 этаже. У входной двери сан.узла имеется завышение порога. Размеры и внутреннее оборудование туалетной кабины частично соответствуют требованиям для категорий инвалидов.	
5.2	К	Санитарно-гигиеническое помещение не доступно.	
5.3	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №115-д от


			18.04.2016
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. п.1.2	Приказ №115-д от 18.04.2016
6.2	О, К, С, Г, У	<p>На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. https://lyceum40.ru/ На сайте учреждения размещены:</p> <ul style="list-style-type: none"> -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; - информация о предоставлении услуг инвалидам на дому; - информация о предоставлении услуг инвалидам дистанционно; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация с указанием наличия / отсутствия парковки для инвалидов также указать наличия / отсутствия санузла для инвалидов. <p>Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресам: ГБОУ школа-интернат №13 Приморского района ул. Торжковская д.30 Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации: Сайт: http://school13.spb.ru/ ГБСКОУ школа №657 Приморского района Комендантский проспект, дом 29 Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации: Сайт:https://www.shkola657.ru/ ГБОУ школа № 59 Приморского района Байконурская улица, дом 25, литера А. Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации: Сайт:http://www.school-59spb.ru/ ГКСУКУ СОШ № 1(закрытого типа) Приморского района ул. Аккуратова д. 11 Данная информация предоставляется на офиц.сайте организации: Сайт: http://www.sshc1.ru/index.php/obrsv/2-uncategorised/1-o-shkole</p>	
6.3	К,О,С,Г,У	<p>Приказом от 30.08.2016г. № 258-д назначены ответственные сотрудники: Рубан Н.А. учитель информатики, Капанен Р.Р.специалист по кадрам, Немакова К.В.педагог организатор для размещения информации об условиях доступности для</p>	Приказ №258-д от 30.08.2016

		инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБОУ Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта 350м Ближайшая остановка трамвая маршрута 47, 55: по ул. Авиаконструкторов, по Комендантскому пр. автобус маршрут 127, троллейбус маршрут 25, 2, 50.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет. В связи со спецификой учреждения автостоянка не предусмотрена	

V. Рекомендации

- 1 Оборудовать парковочное место для инвалидов на прилегающей территории объекта в соответствии с СП 59.13330.2012.
2. Для категории инвалид-колясочник оборудовать вход и выход в здание в соответствии СП 59.13330.2012
3. Адаптировать лестничный марш для инвалидов на входном узле в соответствии с СП 59.13330.2012
4. Оборудовать сан.узел в соответствии с СП 59.13330.2012

Директор ГБОУ Лицей № 40


Л. Ф. Даргис

М.П.



Подпись руководителя общественного объединения инвалидов или доверенного лица


/Лебедев В.А. /

М.П.

